

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE**Certificate of sanitary conformity**Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002**Coordonnées du demandeur d'ACS /**
Contact details of the ACS owner :**GROUPE AFRISO - VELTA EUROJAUGE**
17A rue des Cerisiers - ZA - BP 40125
67117 Furdenheim
France**Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :****Purgeur d'air rapide P2 avec clapet M 3/8" - référence 4001053**N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / *File reference* : **22 ACC NY 145**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 27 avril au 03 mai 2022

*Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from April 27 to May 03, 2022*Commentaires / *Comments* :

Les essais d'inertie réalisés n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A 2002 n° 571 du 25 novembre 2002.

*The migration tests do not bring out any anomaly. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A 2002 n° 571 of 25th november 2002.***Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :****PURGEURS D'AIR RAPIDES P2 AVEC CLAPET****Références / References** : (2 articles)

Purgeur d'air rapide P2 avec clapet M 1/2" - référence 4001052

Purgeur d'air rapide P2 avec clapet M 3/8" - référence 4001053

Attestation délivrée par / *Certificate issue by* :Emilie Bailly
Responsable Technique / *Technical Manager*

Signature :

Date de délivrance / *Date of issue* : 09 mai 2022Date d'expiration / *Expiry date* : 09 mai 2027Commentaires / *Comments* : /

Eurofins Dispositifs au Contact de l'Eau France

Rue Lucien Cuenot - Site Saint Jacques II - 54320 Maxéville - France - T : +33 (0) 3 83 50 36 17 - F : +33 (0) 3 83 50 23 70

SAS au capital de 244 675 € RCS Nantes 844 974 014 TVA FR 05 844 974 014 - APE 7120B